

9回目水質調査（5回目と7回目水質調査で基準値を超過した井戸の再調査）

No.	今回				前回			
	PFOS+PFOA (ng/L)	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	採水日	PFOS+PFOA (ng/L)	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	採水日
1	630	590	33	令和8年8月24日	570	530	43	令和6年11月26日
2	550	530	22	令和8年8月24日	430	410	22	令和6年11月26日
3	490	440	46	令和8年8月24日	280	250	34	令和7年7月3日
4	230	210	22	令和8年8月24日	370	340	29	令和6年11月26日
5	13	13	5未満	令和8年8月24日	170	150	18	令和6年11月26日
6	9600	9100	450	令和8年8月24日	8200	7400	780	令和6年11月26日
7	180	160	13	令和8年8月24日	270	250	25	令和7年7月3日
8	2100	1900	160	令和8年8月24日	2000	1900	140	令和7年7月3日
9	210	190	25	令和8年8月24日	7900	7300	660	令和7年7月3日
10	210	190	16	令和8年8月25日	110	100	10	令和7年7月4日
11	2000	1800	170	令和8年8月25日	1900	1800	170	令和7年7月4日
12	7100	6500	580	令和8年8月25日	5600	5100	510	令和7年7月4日
13	1300	1200	130	令和8年8月25日	570	530	44	令和7年7月3日
14	160	160	6	令和8年8月24日	100	100	5未満	令和7年7月4日
15	150	140	9	令和8年8月24日	150	140	12	令和7年7月4日
16	9400	9200	210	令和8年8月25日	11000	11000	670	令和7年7月4日
17	35000	32000	3200	令和8年8月25日	35000	32000	3000	令和7年7月4日
18	1300	1200	55	令和8年8月25日	800	770	30	令和7年7月4日
19	690	670	16	令和8年8月25日	570	560	13	令和7年7月4日
20	130	120	18	令和8年8月25日	98	76	22	令和7年7月3日
21	170	170	5未満	令和8年8月24日	170	170	5未満	令和7年7月3日
22	100	76	24	令和8年8月24日	100	70	30	令和7年7月3日

※国が定める指針値は50ng/L