

別紙

8回目水質調査（新規水質調査希望者）

No.	PFOS+PFOA (ng/L)	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	採水日
1	10	10	5未満	12月16日
2	13	11	5未満	12月16日
3	14	13	5未満	12月16日

※国が定める指針値は50ng/L